



1	法務部行政執行署屏東分署	屏東縣屏東市建豐路180巷28號	每2年1次	陳維哲建築師事務所	屏東縣政府	113年	113年11月6日至115年12月31日	
---	--------------	------------------	-------	-----------	-------	------	----------------------	--

備註:請確實依「**建築物公共安全檢查簽證及申報辦法**」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
															本分署未設置升降設備

備註:請確實依「**建築物升降設備設置及檢查管理辦法**」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維

護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部行政執行署屏東分署	屏東縣屏東市建豐路180巷28號	屏建管使(屏)字1416..等號	地上/1-2F	1年1次	113	巨盛消防安全設備檢修	消士證字第1496號	符合	2024/5/15	114年5月前	

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場	用電地址	電號	用電設備	專任電	依規定每	檢驗方	檢驗	完成改善並	預定下	自行委外	備註
----	-----	------	----	------	-----	------	-----	----	-------	-----	------	----

	所名稱			備檢驗 維護業 名稱	氣技術 人員執 照號碼	6個月應辦 理之檢驗 日期(最近 1次實際 辦理檢驗 日期)	式	結果	報地方主管 機關備查日 期	次檢測 月份	辦理維護 保養頻率	
1	法務部 行政執 行署屏 東分署	屏東縣屏東 市建豐路 180巷28號	12-25-1125- 00-5	統一機 電顧問 有限公 司	屏府城 工初技 字第 A060072 7-2號	114/02/25	停電檢 測	良好	<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成 日期:	114年 8月	每月1 次	每月 辦理 1次 維護 保 養， 每年 辦理 2次 檢驗

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。